



ZAHTEV ZA NABAVKU: Perforirana traka

NAZIV		kol.
1. BTI perforirana traka		2 x kotur/10m
		<p>OPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perforirana traka od pocinkovanog čelika debljine 0.75mm ÷ 0.8mm dimenzija 25x8mm/10m. - širina trake može biti 17÷25mm - otvori na traci prečnika ø8
Kataloški broj	dimenzija trake	
	25x8mm/10m (prema gore navedenom opisu)	

ZAHTEV ZA NABAVKU: ZIDNI nosači sa obujmicom

NAZIV	kom.
1. ZIDNI nosači za ventilacione cevi	25
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p>OPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zidni nosač sa cevnom obujmicom. - obujmica treba da obezbeđuje pozicioniranje i stezanje na prečniku 200mm </div> </div>	
Kataloški broj	dimenzije
-	(prema gore navedenom opisu)
2. ZIDNI nosači za ventilacione cevi	5
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p>OPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zidni nosač sa cevnom obujmicom. - obujmica treba da obezbeđuje pozicioniranje i stezanje na prečniku 250mm </div> </div>	
Kataloški broj	dimenzije
-	(prema gore navedenom opisu)